STONE STUDIO ASSOCIATION
UDRUŽENJE KAMENA KOLONIJA

Zvečanska 2,
11000 Beograd, Srbija
Tel.1 +381655165099
Tel. 2 +381600115091
kamenakolonija@gmail.com

Matični broj 28002149
PIB 106404061
Tekući račun:
205-152689-55,
Komercijalna banka AD Beograd.

Na osnovu Informacije koju sam dobio od Arhitekte Branislave Lazović da sam odobrio nabavku kamena Plavi tok za oblaganje dela istočne fasade dostavljam Vam

Izveštaj broj 30.

Prema „Projektu arhitekture rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije stanične zgrade u železničkoj stanici Novi Sad", predviđeno je da se prilikom izvođenja kamenorezačkih radova koristi kamen koji je prvobitno bio ugrađen, a ako tog materijala nema, koristiće se kamen istih fizičkomehaničkih i estetskih karakteristika kao originalni. Isporučilac kamena mora konsultantu za kamen dostaviti uzorke i atest za arhitektonskograđevinski kamen urađen od domaće akreditovane laboratorije i koji je važeći na dan dostavljanja.

Na delu istočne fasade su ugrađene ploče sivoplavog mermera koji se eksploatiše u dva ležišta u Srbiji. Jedno ležište se nalazi u Tvrdićima (opština Užice) – komercijalni naziv Venčac plavi, a drugo u Kaleniću (opština Požega) – komercijalni nazv Plavi tok.

Projektom je predviđeno da se za oblaganje ovog dela fasade koristi Plavi tok, a prema informacijama koje sam dobio od Miloša Novkovića (Starting doo) mermer koji je kupljen vodi poreklo iz ležišta Tvrdići.

Ležište Venčac plavi u Tvrdićima koje je eksploatisao Venčac AD, a sada ga eksploatiše Balkan Mining je po geološkom sastavu mermerna breča koja sadrži dispergovana zrna sulfida gvožđa - pirita koji pod uticajem atmosferilija oksidišu i u materijalu stvaraju rđu i sumpornu kiselinu koje negativno utiču na izgled i trajnost ugrađenih mermernih ploča na fasadi.

Zbog ovoga je u Projektu i navedeno da se za oblaganje ovih delova fasade koristi mermer Plavi tok koji se eksploatiše u ležištu Mandina stena, selo Kalenić, opština Požega, a koje je u vlasništvu firme Zlatibor mermer iz Užica.

Iz svega napred navedenog, molim Vas da uzmete u obzir da ja nisam bio obavešten o nabavci ove vrste mermera i da, kao konsultanta za kamen, ne bi odobrio ugradnju mermera iz ležišta Tvrdići na fasadi zgrade železničke stanice u Novom Sadu.

U Beogradu 16. 9. 2022.

Zoran Đajić, dipl. Inž. geologije

Београд УДРУЖЕЊЕ КАМЕНА КОЛОНИЈА STONE STUDIO ASSOCIATION

Scanned with CamScanner